

代議委員 2 回生 回生別会議 ”学校をよりよくしよう！”

プロダクトデザイン学科 2 回生

稲垣 有理

◎この案で決議を取る内容としては、

「学校に対して、この案を施設改修案として要望を出すか」ということです。

【希望内容】

○ピロティ横の至誠館のエレベーターへ繋がる入口の屋根の設置

★《ピロティ横の至誠館のエレベーターへ繋がる入口の屋根の設置》

【概要】

人間館や大階段などからの至誠館の地下への移動の際、屋根がないということで、例えば、AD ストアで購入した紙類や、人間館での展示があり、それらが終わり片付けとなり、教室に持っていく作品などが、雨の時に濡れてしまうということを屋根を着けることで防ぐことを希望したい。

【施設課に質問】

Q.なぜ人間館と至誠館が空いているのですか？

A.人間館と至誠館は別々の建物です。人間館は 10 年以上前に建てられた建物で、至誠館は 5 年くらい前に建てられたものなのですが、人間館を建てた時と至誠館を建てた時の法律が違い、あの屋根のない部分を繋げると 1 つの建物という扱いになってしまい、新しい方の法律に合わさなければなりません。ということは、人間館の壮大な改修工事が必要になるため、別々の建物として繋がっていないのです。

ただし、仮設的な簡易な雨よけであれば、法律的な部分をクリアできそうです。

(見た目の問題などはありません)